

16P0004981228 2016-08-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Ν.Π.Δ.Δ

ΑΘΗΝΑ, 24/08/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/612/24993

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ
SITE ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΣΤ.ΤΖΑΡΤΖΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Ύψηλάντου 45-47
Ταχ. Κώδικας: 106 76
Τηλέφωνο: 2132041633
Fax: 213 2041838

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» προκηρύσσει **Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Νο (242/2016)** για την ανάδειξη αναδόχου για την «**ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΚΤΗ INTERCLIMA ΣΤΟΝ 11^{ΟΝ} ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΧΕΠΑ- ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Μ.Μ.Μ.Ο.)**»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: € 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην πιο πάνω ταχυδρομική διεύθυνση, ύστερα από προθεσμία 12 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στο **ΚΗΜΔΗΣ** σε σφραγισμένο φάκελο πρωτότυπα & αντίγραφα ως ακολούθως: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «τεχνική προσφορά» τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την ένδειξη «οικονομική προσφορά». Η αποσφράγιση όλων των φακέλων θα πραγματοποιηθεί σε μία δημόσια συνεδρίαση από ειδική τριμελή επιτροπή.

Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα κατατεθούν έως 05/09/2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30 στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Νοσοκομείου (Αρ. 317)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 05/09/2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ.μ.

Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Κ.Α.Ε.0879 και οι όροι πληρωμής καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.

Για πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Περιγραφή στο τηλ: 213 204 5959

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213 2041633 και fax: 2132041838 τις εργάσιμες μέρες και ώρα 10:00-14:00.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 2016 1159 ΑΔΑ: 7ΔΩΣ4690ΩΧ-Δ29

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Π.ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ημερομηνία:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ INTERCLIMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΟΣΤΩΝ ΣΤΟΝ 11ο ΟΡΟΦΟ Κτ.
ΑΧΕΠΑ

- Αποξήλωση υπάρχουσας μεταλλικής πέργολας και επαναστήριξη των σωληνώσεων που στηρίζονταν πάνω της.

16PROC004081228-2016-08-24

- Αποξήλωση και τεμαχισμός υπάρχοντος ψύκτη, που είναι εκτός λειτουργίας, με μηχανικά μέσα και μεταφορά του σε θέση που θα υποδείξει το Νοσοκομείο.
- Αποξήλωση δοχείου αδρανείας και κυκλοφορητή και μεταφορά τους σε θέση που θα υποδείξει το Νοσοκομείο.
- Επιμελής σχεδιασμός επιμήκυνσης της υπάρχουσας βάσης για λόγους στατικής επάρκειας με ιδιαίτερη προσοχή να μην υπάρξουν σημεία που θα τρυπήσουν την υπάρχουσα υδρομόνωση. Έγκριση του σχεδίου της βάσης από την Τ. Υπηρεσία.
- Κατασκευή της νέας βάσης, βαφή με δύο χέρια αντισκωριακό και τέλος με λαδομπογιά.
- Τοποθέτηση του ψύκτη INTERCLIMA, από τα παλιά Χειρουργεία, του δοχείου διαστολής και του κυκλοφορητή στη νέα βάση.
- Υδραυλική εγκατάσταση και σύνδεση με την Κλιματιστική Μονάδα. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά (φίλτρα, βάνες, αντεπίστροφα, αντικραδασμικά, διαστολικά, μανόμετρα, θερμομέτρα, ασφαλιστικά) που μπορεί να χρειάζονται.
- Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ ψύκτη και περιφερειακών του (κυκλοφορητής, flow switch κλπ.)
- Έλεγχος και ηλεκτρική εγκατάσταση παροχικού καλωδίου στον ψύκτη.
- Μόνωση υδραυλικών γραμμών.
- Θέση σε λειτουργία του ψύκτη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Διοίκησης
- Τμήμα Πληροφορικής (internet)
- Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας
- Γραφείο Προμηθειών (2)